

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя  
N 233

Муниципальное общеобразовательное учреждение Некоузская средняя  
общеобразовательная школа, ИНН 7620003741, 152730 Ярославская  
область, с.Новый Некоуз, ул. Советская, д.38

На основании: Распоряжения руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А.М. № 233 от  
11.03.2021 года.


была проведена плановая выездная проверка в отношении: МОУ  
Некоузская СОШ

дата и время проведения проверки:

24.03.2021 г. 10.30 – 16.30 продолжительность – 5 часов

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: заместителем начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском  
муниципальном районе Журавлевой Светланой Анатольевной

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки  
ознакомлен: директор школы Бесперстова Валентина Александровна  
12.03.2021 г. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки: согласования не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления  
Роспотребнадзора по ЯО в УМР Журавлева Светлана Анатольевна,  
помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» Тихомирова Елена  
Анатольевна, помощник санитарного врача Лебедева Светлана  
Алексеевна, аккредитованный испытательный лабораторный центр  
(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU Федеральной службы по аккредитации,  
зарегистрирован в Госреестре: № РОССТРУ.0001.510110 от 29.03.2016  
г.).

При проведении проверки присутствовали: директор школы Бесперстова  
В.А.

В ходе проведения проверки:

Учащихся в учреждении – 522, начальное звено-220, 1 класс- 60.  
Персонал – 102. На подвозе детей – , радиус подвоза км. Группа  
продленного дня – .

выявлены нарушения обязательных требований или требований,  
установленных муниципальными правовыми актами: СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
– частично внутренняя отделка потолков рекреации на 3-ем этаже  
имеет дефекты и повреждения отделки, следы протеканий, что не  
позволяет проводить качественную уборку влажным способом с  
применением моющих и дезинфицирующих средств – п.2.5.2  
– в некоторых учебных кабинетах используются разные типы ламп с  
разным световым излучением (кабинет МХК и др.) – п.2.8.5

- имеет место быть использование источников искусственного освещения в неисправном состоянии - несвоевременная замена перегревших (кабинет № 2,3 ,1 МХК) - п.2.8.9

- отсутствует уборочный инвентарь для туалетов спортивного зала - п.2.11.3

- дезинфекционные и моющие средства для уборки помещений спортивного зала хранятся в не промаркированной емкости в доступном для детей месте, на месте приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует инструкция по приготовлению - п.2.4.12, п.2.11.6

-мойка куллера проводится с нарушением периодичности - 1 раз в месяц с использованием лимонной кислоты , при необходимой мойке - 1 раз в неделю , дезинфекция куллера не проводится - п.8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Ответственный за нарушения - директор школы .

**выявлены несоответствия сведений**, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - \_\_\_\_\_

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) - \_\_\_\_\_ нарушений не выявлено:** - \_\_\_\_\_

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора, органами, муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

**Прилагаемые документы:** Копии протоколов лабораторных, инструментальных исследований , предписание № 216 от 15.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ *Муромова С.А.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_ *Бессен*